



Acuerdo 1918 Por el cual se aprueba la actualización del consumo térmico específico de la planta Termonorte

Acuerdo Número: 1918	Fecha de expedición: 9 Enero, 2025	Fecha de entrada en vigencia: 15 Enero, 2025
--------------------------------	--	--

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1850 Por el cual se aprueba la actualización del “Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico específico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fija la periodicidad de realización de las mismas - 04/07/2024

Acuerdo 1898 Por el cual se aprueba la actualización de los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 14/11/2024

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 778 del 9 de enero de 2025 y,

CONSIDERANDO

1	Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 1898 de 2024, TERMONORTE S.A.S E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación radicada en XM S.A. E.S.P. con el número 202444027590-3 del 12 de noviembre de 2024, actualizar el consumo térmico específico de la planta Termonorte como resultado de la realización de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico del Acuerdo 1850 de 2024.
2	Que XM mediante comunicación 202444025659-1 del 22 de noviembre de 2024, dio concepto favorable a la solicitud de cambio de parámetros realizada, teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.
3	Que el Subcomité de Plantas en la reunión 394 del 11 de diciembre de 2024 dio concepto favorable a la modificación del parámetro técnico consumo térmico específico de la planta Termonorte.
4	Que el Comité de Operación en la reunión 458 del 19 de diciembre de 2024 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

1	Aprobar la incorporación de un cambio en el parámetro técnico consumo térmico específico de la planta Termonorte, así: <table><tr><th>Planta</th><th>Combustible</th><th>Parámetro</th><th>Valor anterior</th><th>Valor nuevo</th></tr><tr><td rowspan="3">TERMONORTE</td><td>Gas</td><td rowspan="3">Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh]</td><td>8,0900</td><td>9,1092</td></tr><tr><td>Acpm</td><td>8,4012</td><td>7,9471</td></tr><tr><td>Combustóleo</td><td>8,0100</td><td>8,2892</td></tr></table>	Planta	Combustible	Parámetro	Valor anterior	Valor nuevo	TERMONORTE	Gas	Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh]	8,0900	9,1092	Acpm	8,4012	7,9471	Combustóleo	8,0100	8,2892
Planta	Combustible	Parámetro	Valor anterior	Valor nuevo													
TERMONORTE	Gas	Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh]	8,0900	9,1092													
	Acpm		8,4012	7,9471													
	Combustóleo		8,0100	8,2892													
2	El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 14 de enero de 2025 para la operación del 15 de enero de 2025.																

