

Acuerdo 1377 Por el cual se modifica el parámetro Velocidad máxima de cambio de carga del Sistema y Velocidad mínima de cambio de carga por unidad

Acuerdo Número:	Fecha de expedición:	Fecha de entrada en vigencia:
N° 1377	03 Diciembre 2020	03 Diciembre 2020

Acuerdos relacionados: Acuerdo 1365 Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio de AGC por las unidades conectadas al SIN - 14/10/2020

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 622 del 3 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO

1	Que en el artículo 2 de la Resolución CREG 198 de 1997 se prevén los siguientes criterios de seguridad y calidad del control integrado secundario de frecuencia: velocidad de toma de carga, número de unidades y reserva para regulación secundaria y “Los valores de los parámetros a que se refiere el presente Numeral, para las diferentes condiciones de operación del sistema y períodos horarios, serán determinados al menos una vez al año por el CND y deberán ser sujetos a aprobación por parte del CNO.”
2	Que en el artículo 4 de la Resolución CREG 64 de 2000, modificado por el artículo 15 de la Resolución CREG 51 de 2009 se prevé que la holgura horaria requerida por el Sistema será establecida por el CND y expresada en MW.
3	Que mediante el Acuerdo 1286 de 2020 se establecieron los requisitos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio de AGC por las unidades conectadas al SIN, el cual fue sustituido por el Acuerdo 1365 del 14 de octubre de 2020.
4	Que el Subcomité de Controles y el Subcomité de Análisis y Planeamiento Eléctrico en las reuniones 215 y 319 del 17 y 19 de noviembre de 2020 dieron concepto favorable a la modificación de los parámetros: Velocidad máxima de cambio de carga del Sistema y Velocidad mínima de cambio de carga por unidad.
5	Que el Comité de Operación en la reunión 357 del 26 de noviembre de 2020 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

1	Aprobar la modificación de los siguientes parámetros de la función AGC para el Sistema Interconectado Nacional:				
	<table> <tr> <th>Parámetros</th><th>Requerimiento</th></tr> <tr> <td>Velocidad máxima de cambio de carga del</td><td></td></tr> </table>	Parámetros	Requerimiento	Velocidad máxima de cambio de carga del	
Parámetros	Requerimiento				
Velocidad máxima de cambio de carga del					

	<table><tr><td>Sistema</td><td>48 MW/min</td></tr><tr><td>Velocidad mínima de cambio de carga por unidad</td><td>12 MW/min</td></tr></table>	Sistema	48 MW/min	Velocidad mínima de cambio de carga por unidad	12 MW/min
Sistema	48 MW/min				
Velocidad mínima de cambio de carga por unidad	12 MW/min				
2	El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y modifica la Tabla 1 del numeral 3.12 del Anexo 1 del Acuerdo 1365 de 2020.				

Presidente - Diego González

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre