

Acuerdo 1416 Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio del consumo térmico específico de la planta de generación Tasajero II

Acuerdo Número: N° 1416	Fecha de expedición: 04 Marzo 2021	Fecha de entrada en vigencia: 09 Marzo 2021
-----------------------------------	--	---

Acuerdos relacionados: Acuerdo 1299 Por el cual se aprueban los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 02/04/2020

Acuerdo 1330 Por el cual se aprueba el “Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico específico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fija la periodicidad de realización de las mismas -
10/07/2020

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 632 del 4 de marzo de 2021 y.

CONSIDERANDO

1	Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 1299 de 2020, TERMOTASAJERO II S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número 202144001465-3 del 20 de enero de 2021, modificar el consumo térmico específico y las rampas de la planta de generación Tasajero II, como resultado de la realización de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico de que trata el Acuerdo 1330 de 2020.
2	Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 202144001277-1 del 22 de enero de 2021 dio concepto favorable a la solicitud de modificación del parámetro consumo térmico específico y las rampas de la planta de generación Tasajero II, porque considera que dichos cambios cumplen con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.
3	Que dando cumplimiento al Anexo del Acuerdo 1299 de 2020, mediante el Acuerdo 1392 del 28 de enero de 2021 se aprobó la incorporación de un cambio de las rampas de la planta de generación Tasajero II.
4	Que el Subcomité de Plantas en la reunión 327 del 17 de febrero de 2021 dio concepto favorable a la solicitud de modificación del consumo térmico específico de la planta de generación Tasajero II.
5	Que el Comité de Operación en la reunión 360 del 25 de febrero de 2021 recomendó la expedición de este Acuerdo.

ACUERDA:

1	Aprobar la incorporación de un cambio en el parámetro técnico consumo térmico específico de la planta de generación Tasajero II, así:				
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

Central	Parámetro a modificar	Valor anterior	Valor nuevo
Tasajero II	Consumo térmico específico (MBTU/MWh)	9,7214	10,1502

2

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 8 de marzo de 2021 para la operación del 9 de marzo de 2021.

Presidente - Juan Carlos Guerrero

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre