

Bogotá D. C., 23 de septiembre de 2020

Señor DIEGO MESA Ministro Ministerio de Minas y Energía Ciudad

Asunto: Análisis de la situación energética del SIN y resultados del Indicador

de seguimiento al Volumen Útil agregado del SIN durante la semana

del 14 al 20 de septiembre del 2020.

Respetado Señor Ministro:

El Consejo Nacional de Operación-CNO en ejercicio de las funciones que la Ley 143 de 1994 le ha asignado, de acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional-SIN sea segura, confiable y económica, y ser el organismo ejecutor del Reglamento de Operación, y considerando lo definido en el Artículo 2 de la Resolución CREG 125 de 2020, presenta a continuación su análisis de la situación energética del SIN, referenciando los supuestos utilizados, los escenarios estudiados y sus conclusiones y recomendaciones.

Esta comunicación se estructura en tres (3) capítulos, en el primero se presenta el análisis energético y de potencia del Consejo para un horizonte de dos años, con resolución semanal, a partir del <u>lunes 21 de septiembre del 2020</u>. En la segunda parte se muestra el seguimiento al volumen útil agregado del SIN con fecha de corte al 20 de septiembre del presente año. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

1. Análisis Energético y de Potencia del CNO

1.1 Supuestos

En las siguientes tablas se presentan los supuestos considerados por el Consejo en sus análisis energéticos y de potencia:

Internet: <u>www.cno.org.co</u>



			Proyectos de expansión de generación en periodo de análisis del AE						
					cto	CEN (Capacidad Efectiva Neta)	FPO	Observación	
	Proyectos de expansión de generación Parámetros de los proyectos de		Te	Termo Yopal G5		aumento efectivo de 40 MW	30/11/2020	Gas Natural	
ión			Latar	Latam Solar La Lo		150 MW	30/07/2021	Solar	
os de expans			 Se consider reconfigures Se consider (resultado) 	 Se considera la entrada en operación comercial de Termoyopal G3 y G4 el 31 de agosto de 2020. Se considera Termoyopal 1 y 2 hasta durante todo el horizonte (resultados subasta reconfiguración de compra) Se considera una unidad de Termocentro se considera a partir de la vigencia OEF 2020-2021 (resultados subasta reconfiguración de compra) No se consideran restricciones de combustibles para los nuevos recursos térmicos. 					
Proyect	Parámetros de los proyectos de generación futuros factor de confiabilidad SPT. HR de las pla por Confiabilidad Factor de con Confiabilidad			HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agente para el Cargo por al momento de los análisis y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del intas térmicas con combustibles diferentes a gas informada por el agente para el Cargo dad al momento de los análisis. nversión medio para las plantas hidráulicas informada por el agente para el Cargo por al momento de los análisis. sponibilidad según lo establecido en la regulación vigente					
Condición inicial de embalses futuros No aplica en el periodo de análisis (1 año).									
	v	sui	ransporte y ministro de mbustible	Precios UPME (Actualizados en Junio de 2020).					
OI OI		acionamiento	Costos de racionamiento que se encuentren públicos en la pagina de la UPME al moment de la corrida. http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp Segmento 1 (100%) = 2393.26 USD/MWh (último bloque) De acuerdo con lo definido en la reunión del SPO N°259						
		ros costos variables	Los valores vigentes al momento de la corrida						
					0.0000	Fasha astualisasi f		Facha actualización	
	<u>e</u>	Disponibilidad de combustible			Agente	Fecha actualizació	n Agente TermoValle	Fecha actualización Mayo 2020	
	Combustibles				Emgesa	Febrero 2020	TermoEmcal	.,	
	nge				Proelectrica	Marzo 2020	TEBSA	Febrero 2020	
	Соп				Isagen	Marzo 2020	TermoCande	Febrero 2020	
					EPM - CHEC	Octubre 2019	Prime	Junio 2020	
Otros			a de aversión iesgo (CAR)	(Reunión SPO N°250): Se utiliza en política y simulación. Penalidad Reducida igual al costo del primer escalón de racionamiento de UPME 380 \$USD/MWh. Se considera un nivel agregado que se construye a partir de los mínimos históricos individuales de embalses en cada semana del año. Desde enero de 2004 a la fecha. El detalle del cálculo se encuentra en el acta de la Reunión 250.					
		Desb	alance hídrico		Reunión CNO 592): Desbalances del SIN 7.7 GWH/día. De acuerdo con la metodología ndicada en reunión N° 236 del SPO				
		Menores y cogeneradores Promedio histórico de la generación de cada recurso en cada mes. Nueva plantas menores: perfil porcentual del tipo-grupo (hidráulicas, térmicas, cogeneradores)							

Internet: www.cno.org.co



	Horizonte	2 años con resolución semanal. Con período de análisis a 12 meses.			
10	Condición terminal	Año adicional			
Parámetros Generales	Tipo de estudio	Autónomo, versión 16.0.1 SDDP			
	Mínimos operativos	Se utilizan los mínimos operativos: Mínimo Operativo Inferior y el máximo entre el Mínimo Operativo Superior y el NEP. (Según lo acordado en Reunión SPO 269. Metodología presentada en Reunión SPO 264)			
	Condición inicial volumen de los embalses	El del día inmediatamente anterior a la corrida			
	Demanda Nacional e Intercambios	Escenario a partir de los pronósticos UPME (Rev. jun/2020): • Escenario Mayo Alto Intercambios con Ecuador (Acuerdo SPO 250): • Intercambio máximo Colombia → Ecuador 0 MW • Intercambio máximo Ecuador → Colombia 0 MW			
Parámetros	Plantas de generación existentes	Parámetros declarados en PARATEC al momento de la corrida, considerando lo siguiente • Mantenimientos de generación en estado solicitado, aprobados y en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones para 12 meses (PAM) al momento de la corrida. • Mantenimiento planta de regasificación del 3 al 7 de octubre de 2020. • Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agentes y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. Índices de disponibilidad: 1. Térmicas ICP e IH con el procedimiento regulado. 2. Hidráulicas ICP e IH con el procedimiento regulado.			
	Sistema hidráulico Colombiano	Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las demandas de acueducto y filtración que realicen los agentes con la mejor información disponible.			
	Red de transmisión	Se considera la red de transmisión del STN. Los parámetros de la red de transmisión del STN al momento de la corrida y topología de la red actualizados al momento de las simulaciones. No se consideraron indisponibilidades menores a la resolución del modelo. Se consideran las restricciones del STN indicadas en el informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente.			

Para los análisis energéticos y de potencia del Consejo se consideró un escenario de demanda para todo el horizonte de análisis, "Mayo Alto". Este refleja un sostenimiento del impacto económico identificado en el mes de mayo de 2020 por el COVID19, durante seis (6) años.

La simulación fue autónoma, es decir, no se tuvieron en cuenta importaciones y/o exportaciones con Ecuador, en virtud del esquema de intercambios de oportunidad vigente, que genera incertidumbre sobre su evolución para los dos (2) próximos años. Adicionalmente, la condición inicial del volumen útil agregado del SIN fue 66.85 %.


1.2 Escenarios de aportes hídricos al SIN

Para las simulaciones energéticas se consideraron seis (6) casos determinísticos de aportes hídricos al SIN, que fueron formulados por el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables-SURER del CNO a través de la metodología de análogos del



Anexo 3 del Acuerdo 1327. El resumen de los mismos junto con su justificación se presenta en la siguiente gráfica y tabla.

ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [GWH/DÍA]



Caso	Descripción	Justificación
H_1988-1990	Hidrología histórica del periodo 1988-1990.	Es un escenario optimista de aportes, especialmente durante las primeras etapas (semanas) del horizonte de simulación, donde los caudales aportantes están por encima de la media histórica.
H_1993-1995	Hidrología histórica del periodo 1993-1995.	Es un escenario optimista de aportes, especialmente durante las últimas etapas (semanas) del horizonte de simulación, donde los caudales aportantes están por encima de la media histórica.
H_2016-2018	Hidrología histórica del periodo 2016-2018.	Es el escenario más optimista de aportes. Durante las últimas etapas (semanas) del horizonte de simulación los caudales aportantes están muy por encima de la media histórica.
Pronósticos agentes (Esperado)	Escenario de aportes esperado por los agentes para los dos años del horizonte de simulación.	Este escenario recoge el comportamiento esperado de los agentes en función de sus mediciones y pronósticos hidro-climáticos.
Contingencia	Hidrología histórica del periodo 1991-1993, acotado al escenario esperado del SURER construido en el mes de <u>septiembre</u> de 2020.	Representa un caso crítico de aportes hídricos. Considera durante el primer año del horizonte de simulación aportes por debajo de la media histórica.
Referencia	Hidrología histórica del periodo 2015-2017, acotado al escenario esperado del SURER construido en el mes de <u>junio</u> de 2020.	Es el caso más crítico de aportes hídricos. Considera durante los dos años del horizonte de simulación aportes por debajo de la media histórica.




1.3 Resultados

En las siguientes tablas y gráficas se presenta para cada uno de los escenarios de aportes del numeral 1.2, el comportamiento de la generación térmica y la evolución esperada del embalse agregado del SIN.

1.3.1 Generación térmica

Caso		Escenario	Generación Térmica (GWh-día)		
		demanda UPME	sepnov 2020	Verano 2020-2021 (dic-ene-feb-mar- abr)	
Caso 1	H_1988-1990		13.9	18.1	
Caso 2	H_1993-1995		29.6	30.6	
Caso 3	H_2016-2018		33.9	35.6	
Caso 4	Pronósticos agentes (Esperado)	Mayo Alto	30.1	32.5	
Caso 5	Contingencia		57.0	50.0	
Caso 6	Referencia		68.0	77.6	

Generación Térmica [GWh/dia]






1.3.2 Volumen útil del embalse agregado del SIN

	Caso	Escenario Demanda UPME Condición volumen ú inicio del verano 2020-2021 (%)		
Caso 1	H_1988-1990		87.2%	
Caso 2	H_1993-1995		73.7%	
Caso 3	H_2016-2018		73.5%	
Caso 4	Pronósticos agentes (Esperado)	Mayo Alto	81.1%	
Caso 5	Contingencia		65.0%	
Caso 6	Referencia		67.1%	





1.3.3 Análisis de resultados

De las tablas y gráficas de los numerales 1.3.1 y 1.3.2 se puede concluir:

• En ninguno de los casos simulados se presenta déficit. Para los escenarios de aportes hídricos más críticos, Contingencia y Referencia, no se identifican horas



con reservas de potencia inferiores a 400 MW (reservas necesarias para prestar el servicio de regulación secundaria de frecuencia).

- Para los casos Contingencia y Referencia, la generación térmica promedio requerida antes del verano 2020-2021 varía entre 57 y 68 GWh-día. Asimismo, durante el verano se observa una necesidad de producción térmica promedio que oscila entre 50 y 77.6 GWh-día.
- En relación al comportamiento del volumen útil agregado del SIN, esta variable al comienzo del verano 2020-2021 variaría entre el 65 y 67.1 % para los casos más críticos, Contingencia y Referencia.
- Para los casos más optimistas respecto a aportes, H_1988-1990, H_1993-1995, H_2016-2018 y Pronósticos agentes, se identifica una necesidad de generación térmica promedio, antes y durante el verano, que varía entre 13.9 y 35.6 GWhdía dependiendo del escenario de demanda. En relación a la condición alcanzada por el embalse agregado del SIN, su volumen útil estaría entre el 73.5 y 87.2 % al inicio del verano, dependiendo nuevamente del escenario de consumo.
- La condición inicial del embalse agregado del SIN fue más favorables esta semana en comparación con la anterior, motivo por el cual el embalse antes del comienzo del verano 2020-2021 alcanzó, para algunos casos, un valor superior.

En resumen, si las variables energéticas evolucionan como se indica en los numerales 1.1 y 1.2 de esta comunicación, los resultados del modelo de simulación de la operación nos permiten concluir que el Sistema cuenta con los recursos suficientes para atender la totalidad de la demanda en un horizonte de dos (2) años. Sin embargo, es muy importante seguir contrastando el comportamiento real de dichas variables, en particular el volumen útil agregado del SIN con el caso "Referencia".

2. Resultados del 14 al 20 de septiembre del 2020

Se mantiene la curva de "Referencia" en el seguimiento al Volumen Útil agregado del SIN para esta semana, ya que persisten las condiciones que benefician al embalsamiento en el modelo de simulación de la operación, y el monitoreo que se presenta a continuación no refleja aún la necesidad, de actualizar dicha curva. Adicionalmente, la Oficina de Meteorología de Australia, al igual que otros centros de predicción climática, informaron que la probabilidad de materialización de un fenómeno de "La Niña" para los próximos meses se incrementó al 75 %, pasando del estado de vigilancia a alerta.




- La demanda del SIN (variable acumulada¹) se encuentra por debajo del caso "Referencia" en 4.38 %. Asimismo, los aportes hídricos acumulados se encuentran por encima de este caso en 12 %. Estos dos comportamientos favorecen al embalsamiento en el SIN.
- Respecto a la generación de plantas menores y Fuentes No Convencionales de Energía Renovable-FNCER, su producción acumulada está por encima del caso de "Referencia" en 35.70 %. Con relación a los intercambios con Ecuador, a la fecha se tiene una importación promedio acumulada de 414.55 GWh, aspecto que igualmente favorece al embalsamiento.
- El volumen útil del embalse agregado del SIN se encuentra con corte al 20 de septiembre de 2020 en 67.86 %. Las siguientes tablas y gráficas muestran, por decimotercera semana consecutiva, que esta variable se encuentra por encima de dicho caso, con una diferencia a la fecha de corte de 3.6 %.

Fecha	Volumen útil Referencia	Volumen útil Real	CAR	Diferencia	Cambio de Pendiente			
07/06/2020	38.73%	37.33%	34.39%	1.40%	_			
14/06/2020	42.69%	39.95%	35.22%	2.74%	_			
21/06/2020	46.20%	42.62%	30.15%	3.58%	-			
	Actualización caso "Referencia"							
28/06/2020	43.43%	47.06%	38.07%	3.63%	+			
05/07/2020	46.93%	52.11%	39.19%	5.18%	+			
12/07/2020	49.88%	55.79%	40.24%	5.91%	+			
19/07/2020	52.48%	56.96%	40.14%	4.48%	_			
26/07/2020	55.22%	60.59%	41.59%	5.37%	+			
02/08/2020	57.41%	62.53%	41.93%	5.12%	_			
09/08/2020	59.42%	61.68%	42.38%	2.26%	_			
16/08/2020	61.69%	62.55%	42.77%	0.86%	+			
23/08/2020	63.11%	64.64%	45.17%	1.53%	+			
30/08/2020	64.23%	65.04%	46.65%	0.81%	_			
06/09/2020	65.10%	65.70%	47.02%	0.6%	+			
13/09/2020	64.95%	66.97%	48.02%	2.02%	+			
20/09/2020	64.26%	67.86%	47.61%	3.6%	+			

¹ Calculada desde el 22 de junio de 2020.









 El volumen útil agregado del SIN se encuentra por encima de la senda definida, a pesar que durante las trece (13) últimas semanas la generación térmica estuvo por debajo del caso de "Referencia" en 55.73% y la generación hidráulica agregada se ubicó por encima en 22.54%, tal como se muestra en las siguientes gráficas.





3. Conclusiones y Recomendaciones CNO

- Si las variables energéticas evolucionan como se indica en los numerales 1.1 y 1.2 de esta comunicación, se puede concluir que el Sistema cuenta con los recursos suficientes para atender la totalidad de la demanda del SIN en un horizonte de dos (2) años. Sin embargo, es muy relevante continuar con el seguimiento a dichas variables y comparar su comportamiento con las curvas asociadas al caso "Referencia".
- Se recomienda continuar con el seguimiento a las variables energéticas del SIN
 y contrastarlo con los análisis del comportamiento del mercado de la
 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD y la CREG. En este
 periodo es importante la respuesta del mercado a los cambios semanales que se
 presenten en los caudales aportantes, para utilizar el recurso hídrico de la
 manera más eficiente.
- Se sugiere llevar a cabo los mantenimientos de las plantas térmicas programados, con el fin de tener la mayor disponibilidad y confiabilidad para el verano 2020-2021.
- En virtud de la declaración de CAOP nacional por parte del Centro Nacional de Despacho del pasado 20 de septiembre, a raíz del atentado presentado sobre el circuito Cerromatoso Porce 500 kV, y con base en los análisis de operación del área Caribe adelantados por el CND, se recomienda el aplazamiento del mantenimiento de la planta de regasificación hasta que se tenga la disponibilidad de los tres circuitos a nivel de 500 kV al área Caribe, y SPEC pueda conseguir una nueva ventana de mantenimiento. Si esto no es posible y es necesario adelantar el mantenimiento, se debe tener una estrecha coordinación con el sector gas natural, para que se disponga de cantidades de gas nacional para el sector térmico, que permitan llevarlo a cabo dentro del cronograma previsto, dado los riesgos asociados a los aplazamientos y a la incertidumbre para llevarlo a cabo. Lo anterior es fundamental para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema.
- Para las situaciones de escasez, se sugiere el desarrollo de las reglas que permitan a las plantas hidroeléctricas filo de agua, solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al STR o STN, generar a la máxima capacidad posible, sin que ello se pueda constituir en una penalización.
- Ante la apertura de las actividades económicas en el país, se recomienda extremar las medidas y protocolos de bioseguridad y de protección de los funcionarios que soportan las actividades de la continuidad del servicio de energía eléctrica por la mayor probabilidad de exposición a contagios.



El Consejo continuará con el seguimiento a la situación del SIN y enviará semanalmente sus análisis energéticos y de potencia, al igual que la evaluación del indicador del volumen útil agregado del Sistema junto con sus conclusiones y recomendaciones.

Atentamente,

ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Secretario Técnico del CNO

Alberto OPits 1