# Consejo Nacional de Operación CNO

# **ACTA DE LA REUNION No. 102**

Fecha:

Julio 30 de 1999

Lugar:

Telefónica

### LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CHIVOR S.A. CORELCA CODENSA S.A. Raúl Etcheverry Andrés Yabrudy José María Martinez

EMGESA EEPPM EPSA ISAGEN PROELECTRICA TERMOFLORES Luis Fredes B.
Rafael Pérez
Bernardo Naranjo
Alberto Olarte
Reynaldo Foschini
Ricardo Lequerica

Se efectuaron las llamadas al Dr. Gustavo Sánchez de EADE y Libardo Ramírez de EBSA, a quienes no se localizó

#### Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

#### **TEMARIO**

 Tratamiento de la generación de las unidades en pruebas no autorizadas con respecto a la seguridad

#### **ANTECEDENTES**

El C.N.D. solicitó al Secretario Técnico realizar un Consejo telefónico con el objeto de definir el tratamiento que se le debe dar a la generación de las unidades en pruebas no autorizadas, teniendo en cuenta que mediante Acuerdo No. 16, el C.N.O. aprobó una lista de pruebas autorizadas para desviarse y la resolución 121 establece que la generación de estas unidades no puede ser tenida en cuenta para seguridad del sistema. Se hacía necesario definir el tratamiento que se debe dar a las unidades que realizan pruebas no autorizadas para desviarse.

## **APROBACIÓN**

Los miembros del Consejo consultados (100%) y que respondieron la llamada aprueban por unanimidad que, interpretando el literal h del Artículo 1º. de la Resolución CREG 121 de 1998, la generación de las unidades en pruebas no autorizadas para desviarse podrá ser considerada por el CND para cubrir

# Consejo Nacional de Operación

CNO requerimientos de seguridad del SIN. Este acuerdo entrará a regir a partir del despaçho para el 1% de agosto de 1999. El Presidente. ALBERTO OLARTE A... CHIVOR S.A. Raul Etcheverry CORELCA Andres Yabrudy CODENSA S.A. Jose Maria Martinez EEPPM Rafael Pérez Bernardo Naranjo ISAGEN Alberto Olarte PROELECTRICA Reynaldo Foschini TERMOFLORES Ricardo Leguerica EMGESA

El Secretario Técnico, Germán Corredor A.

Luis Fredes Bastias