Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA DE LA REUNION No. 107

Fecha:

Octubre 19 de 1999

Lugar:

Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CHIVOR S.A.
CORELCA
CODENSA S.A.
EADE
EBSA
EMGESA
EEPPM
EPSA
ISA
ISAGEN
PROELECTRICA
TERMOFLORES

Diana Campos
Andrés Yabrudy
Omar Serrano
Gustavo Sánchez
Libardo Ramírez
Fabio Quitián
Rafael Pérez
Bernardo Naranjo
Carlos A. Naranjo
Alberto Olarte
William Murra
Ricardo Lequerica

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

TEMARIO

Autorización a EADE para energizar la Subestación Urabá 230/115/46 Kv.

ANTECEDENTES

El C.N.D. solicitó al Secretario Técnico realizar un Consejo telefónico con el objeto de autorizar la energización de la Subestación Urabá, alimentada desde la Subestación Cerromatoso.

En carta dirigida por EADE al CND, se plantean las condiciones de suministro y la necesidad de autorizar la energización de la subestación. El C.N.D. por otra parte, informó al Secretario Técnico que el tema se había tratado en el Subcomité de estudios eléctricos, donde se analizó el estado de la subestación, encontrándose que aún faltaba la instalación del equipo de protecciones, pero los análisis mostraban que esta protección no se requería puesto que no se presentarían flujos en dirección Urabá- Cerromatoso.

Consejo Nacional de Operación CNO

APROBACIÓN

Los miembros del Consejo consultados (100%) aprueban por unanimidad autorizar a EADE energizar la Subestación Urabá 230/115/46 KV de 150 MVA, con la condición de que en el momento que se detecten flujos en sentido Urabá-Ceromatoso, se instalen las protecciones correspondientes.

El Presidente,

ALBERTO OLARTE A..

CHIVOR S.A. Diana Campos

CORELCA Andrés Yabrudy

CODENSA S.A. Omar Serrano

EADE Gustavo Sánchez

EBSA Libardo Ramírez

Rafael Pérez

EPSA

Bernardo Naranjo

Alberto Olarte

PROELECTRICA

Consejo Nacional de Operación CNO

William Murra

TERMOFLORES
Ricardo Leguerica

EMGESA Fabio Quitián

El Secretario Féonico Germán Corredor A.