

Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA DE LA REUNION No. 146

Fecha: Enero 16 de 2001
Lugar: Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CEDENAR
CHIVOR S.A.
CODENSA S.A.
CORELCA
EEC
EMGESA
EEPPM
EPSA
ISAGEN
TERMOCANDELARIA
TERMOTASAJERO

Raúl Ortiz
Alberto Olarte
Omar Serrano
Andrés Yabrudy
Hernán Troncoso
Luis Larumbe
Rafael Pérez
Bernardo Naranjo
Fernando Rico
José Kappaz
Elkin Yepes

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Se llamó al 100% de los miembros y respondió la totalidad

TEMARIO

1. Solicitud de TERMOTASAJERO para cambio de parámetros técnicos.

ANTECEDENTES

Termotasajero solicitó al C.N.O. con fecha 15 de diciembre el cambio de los siguientes parámetros:

PARAMETRO	VALOR ACTUAL	VALOR SOLICITADO
Rata de toma de carga	1 MW/min.	5 MW/min.
Rata de descarga	2 MW/min.	5 MW/min.
Tiempo de carga estable	3 horas	1 hora
Franja no operable	Entre 81 y 89 MW	Ninguna
Heat Rate	0.41 ton/Mwh	0.3585 Ton/Mwh

Consejo Nacional de Operación


CNO

El Subcomité de Plantas Térmicas y el Comité de Operación analizaron la solicitud y recomendaron aprobarla. El Consejo en su sesión del 21 de diciembre consideró que el Heat Rate no era sujeto de este procedimiento sino que es un parámetro a declarar por cada agente.

DECISIÓN

El Consejo Nacional de Operación, acuerda aprobar la solicitud de Termotasajero, exceptuando el valor del Heat Rate, el cuales responsabilidad de cada aente definir su valor.

El Presidente,


OMAR SERRANO RUEDA

CEDENAR

Raúl Ortiz


ISAGEN


Fernando Rico

TERMOCANDELARIA

José Kappaz


TERMOTASAJERO

Elkin Yepes



CHIVOR


Alberto Olarte


CORELCA

Andrés Yabrudy

El Secretario Técnico,



Germán Corredor A.


EPSA

Bernardo Naranjo


EEC

Hernán Troncoso


EEPPM

Rafael Pérez


EMGESA

Luis Larumbe