

Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA DE LA REUNION No. 154

Fecha: Mayo 15 de 2001
Lugar: Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CEDENAR	Raúl Ortiz
CHIVOR S.A.	Alberto Olarte
CODENSA S.A.	Omar Serrano
CORELCA	Andrés Yabrudy
EEC	Dalila Caycedo
EMGESA	Fernando Gutiérrez
EEPPM	Rafael Pérez
EPSA	Germán Garcés
ISAGEN	José I. Correa
TERMOCANDELARIA	Paolo Seni
TERMOTASAJERO	Elkin Yepes

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Se llamó al 100% de los miembros con voto en este tema (ISA no tiene voto en asuntos que no estén relacionados con la Interconexión) y respondió la totalidad

TEMARIO

Modificación a los Mínimos Operativos Superiores aprobados el 3 de mayo de 2001.

ANTECEDENTES

El Comité de Operación en su reunión No. 078 recomendó aprobar el Documento ISA CND01-120 "Niveles Mínimos operativos Horizonte mayo 01/01-abril 30/02 Informe preliminar".

La anterior recomendación se basa en que en el documento ISA UEN CND 086 del año 2001 aprobado por el C.N.O., mediante Acuerdo 129 del 4 de mayo de 2001, se encontraron algunas inconsistencias que era necesario corregir.

Estas inconsistencias se relacionan con los niveles Mínimo y Máximo Técnico usados para el embalse de Porce II (el Nivel Máximo técnico usado anteriormente

Consejo Nacional de Operación CNO

era 151.42 Mm³ y el valor corregido es 175.64 Mm³. El Nivel Mínimo técnico usado antes era 51.19 Mm³ y el valor corregido es 64.26 Mm³). Igualmente el CND encontró inconsistencias en la disponibilidad de la planta La Tasajera utilizada en la repartición entre embalses de la energía a almacenar para mínimos operativos.

DECISIÓN


El Consejo, teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Operación decide aprobar el documento ISA CND01-120 "Niveles Mínimos operativos Horizonte mayo 01/01-abril 30/02 Informe preliminar" y los parámetros técnicos utilizados para el cálculo. La anterior decisión rige a partir del 17 de mayo de 2001

El Presidente,


ALBERTO OLARTE A.

CEDENAR
Raúl Ortiz


SAGEN
José I. Correa



TERMOCANDELARIA
Paolo Seni


TERMOTASAJERO
Elkin Yepes



CORELCA
Andrés Yabrudy

El Secretario Técnico,


Germán Corredor A.


EPSA
Germán Garcés

EEC
Dalila Caycedo


EEPPM
Rafael Pérez


EMGESA
Fernando Gutiérrez


CODENSA
Omar Serrano R.