Consejo Nacional de Operación

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2014

CKED 3 ULTZ814 10#14

Doctor JOSÉ GARCÍA SANLEANDRO Gerente General ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Ciudad

Ministerio de Minas y Energía Origen: CONSEJO NACIONAL DE OPERACION - CNO Rad: 2014065567 03-10-2014 02:07 PM Destino: DESPACHO VICEMINISTRO ENERGIA Serie:

Asunto: Situación operativa Área Caribe del 30 de septiembre de 2014

Respetado Doctor García:

En la reunión 425 del Consejo Nacional de Operación del 2 de octubre de 2014, el Centro Nacional de Despacho presentó en el Informe de la operación real y esperada del SIN, la situación operativa del 30 de septiembre del 2014 en el Área Caribe, en la que el circuito Cerromatoso - Porce III a 500 kV se encontraba indisponible desde el 26 de septiembre de 2014 por AMI, el 30 de septiembre se presentó un disparo de la unidad de Guajira 1 por rotura de caldera, superándose el límite de intercambio por los circuitos disponibles a 500 Kv hacia el área, ante lo cual el Centro Nacional de Despacho dio instrucción a Electricaribe de desconectar demanda para evitar el colapso ante falla del circuito a 500 kV Cerro Primavera, lo cual no se ejecutó por parte de Electricaribe, poniendo en riesgo al Área Caribe, el cual se mitigo por entrada oportuna de los recursos de generación del área.

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Operación en ejercicio de las funciones que la Ley 143 de 1994 le ha asignado, le recuerda la importancia de atender las instrucciones del Centro Nacional de Despacho, el cual tiene como función legal coordinar, supervisar y controlar la operación del Sistema Interconectado Nacional, procurando atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad, mediante la utilización de los recursos disponibles en forma económica para el pais.

Respetuosamente,

Asunto: COPIA SITUACION OPER Destino: SUPERINTENDENCIA DEL Superintendencia Fecha Radicado: (03/10/2014 15:06:52 Usuario Radicado: GORTIZ Remitente (EMP) CONSEJO NACIONAL DE OPERACION CNO Consulte el estado de su tramite en nuestra pégina - www.superservicios.gov.co
Bogota D.C. Cra 18 No 84-35,Tel. 6913005

No 2014-529-055507-2

ALBÉRTO OLARTE AGUIRRE

(Sécretario Técnico

Dr. Orlando Cabrales, Viceministro de Energía - Ministerio de Minas y Energía -Dr. Carlos Eraso Calero, Director Ejecutivo - CREG

Dr. Patricia Duque Cruz, Superintedente - Superintendente de Servicios

Públicos Domiciliarios