

Acuerdo 1936 Por el cual se aprueba la modificación de la capacidad efectiva neta de la planta Granja Solar Belmonte

**Acuerdo Número:** 

Fecha de expedición:

Fecha de entrada en vigencia:

1936

3

4

27 Febrero, 2025

2 Marzo, 2025

## **Acuerdos relacionados:**

Acuerdo 1898 Por el cual se aprueba la actualización de los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 14/11/2024

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión no presencial 782 del 27 de Febrero de 2025 y,

## CONSIDERANDO

Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 1898 de 2025, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado en XM 202544002692-3 del 28 de enero de 2025, actualizar el parámetro capacidad efectiva neta de la planta Granja Solar Belmonte, debido a que la producción específica real de la planta se ha mantenido consistentemente por debajo del rendimiento específico proyectado en el diseño inicial. Lo anterior, teniendo en cuenta la radiación real promedio mensual medida en sitio.

Que XM mediante comunicación 202544002871-1 del 7 de febrero de 2025, dio concepto favorable a la solicitud de cambio del parámetro capacidad efectiva neta de la planta Granja Solar Belmonte, teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.

Que el Subcomité de Plantas en la reunión 397 del 19 de febrero de 2025 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de la capacidad efectiva neta de la planta Granja Solar Belmonte.

Que el Comité de Operación en la reunión 460 del 27 de febrero de 2025 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

## ACUERDA:

Aprobar la incorporación del siguiente cambio de parámetro de la planta Granja Solar Belmonte, así:

Planta	Parámetro	Valor anterior	Valor nuevo
Granja Solar Belmonte	Capacidad efectiva neta (MW)	5,06	4,99

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 1 de marzo de 2025 para la operación del 2 de marzo de 2025.

