



Acuerdo 1993 Por el cual se aprueba la actualización de algunos parámetros de la planta de generación Tesorito

Acuerdo Número:
1993

Fecha de expedición:
3 Julio, 2025

Fecha de entrada en vigencia:
3 Julio, 2025

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1898 Por el cual se aprueba la actualización de los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 14/11/2024

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 799 del 3 de julio de 2025 y,

CONSIDERANDO

1	Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 1898 de 2024, CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con el número de radicado en XM 202544014334-3 del 09 de junio de 2025, actualizar los intervalos de tiempo fuera de línea para determinar el tipo de arranque de la planta TESORITO, teniendo en cuenta la operación de los sistemas de lubricación y refrigeración de las máquinas, y la experiencia operativa en los 16 meses de operación continua de la planta.
2	Que XM mediante comunicación 202544012003-1 del 16 de junio de 2025, dio concepto favorable a la solicitud de cambio de parámetros realizada, teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.
3	Que el Subcomité de Plantas en la reunión 402 del 18 de junio de 2025 dio concepto favorable a la actualización de los intervalos de tiempo fuera de línea para determinar el tipo de arranque de la planta TESORITO.
4	Que el Comité de Operación en la reunión 469 del 26 de junio de 2025 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

1

Aprobar la incorporación de los siguientes cambios de parámetros de la planta de generación Tesorito, así:

Planta	Parámetro	Estado térmico	Valor anterior	Valor nuevo
TESORITO	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque [h]	Frío	$t > 10$	$t > 168$
		Tibio	$1 < t \leq 10$	$24 < t \leq 168$
		Caliente	$t \leq 1$	$t \leq 24$

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 8 de julio de 2025 para la operación del 9 de julio de 2025.

Presidente - German Caicedo

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre