



Acuerdo 1469 Por el cual se aprueba la actualización del consumo térmico específico de la planta de generación Barranquilla 4

Acuerdo Número:

1469

Fecha de expedición:

4 Noviembre, 2021

Fecha de entrada en vigencia:

9 Noviembre, 2021

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1413 Por el cual se aprueba la actualización de los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 04/03/2021

Acuerdo 1330 Por el cual se aprueba el "Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico específico neto y capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN" y se fija la periodicidad de realización de las mismas - 10/07/2020

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 650 del 4 de noviembre de 2021, y

CONSIDERANDO

- | | |
|----------|---|
| 1 | Que TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. siguiendo el procedimiento previsto en el Acuerdo 1413 de 2021, mediante comunicación con número de radicado en XM 202144023108-3 del 17 de septiembre de 2021, solicitó al CND la modificación del consumo térmico específico de la planta de generación Barranquilla 4 operando con gas natural, como consecuencia de la realización de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico de que trata el Acuerdo 1330 de 2020. |
| 2 | Que XM mediante comunicación 202144022771-1 del 29 de septiembre de 2021 dio concepto favorable a la solicitud de modificación del consumo térmico específico de la planta de generación Barranquilla 4, teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente. |
| 3 | Que el Subcomité de Plantas en la reunión 337 del 20 de octubre de 2021 dio concepto favorable a la modificación del consumo térmico específico de la planta de generación Barranquilla 4. |
| 4 | Que el Comité de Operación en la reunión 370 del 28 de octubre de 2021 recomendó la expedición del presente Acuerdo. |

ACUERDA:

- 1** Aprobar la modificación del consumo térmico específico de la planta de generación Barranquilla 4 operando con gas natural, así:

Planta	Parámetro a modificar	Valor anterior	Valor nuevo
Barranquilla 4	Consumo térmico específico (MBTU/MW/h)	11.8308	11.6696

- 2** El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 8 de noviembre de 2021 para la

operación del 9 de noviembre de 2021.

Presidente - Juan Carlos Guerrero

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre