

ACLARACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE FUNCIONALIDADES HVRT/LVRT Y PRIORIZACION DE INYECCION DE CORRIENTE REACTIVA SEGÚN EL ACUERDO CNO 1223.

Dirigido a: CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN - CNO

Por medio de la presente carta, HUAWEI Technologies Co., Ltd. Esclarece que la **IEC TS 62910** corresponde a un Technical Specification, y la **IEC 61400-21-1** es una norma internacional; por lo cual los laboratorios no se acreditan con respecto a un Technical Specification como lo es el IEC 62910 como se menciona en el acuerdo CNO 1223.

Nuestros certificados de cumplimiento en resoluciones CREG 060 de 2019 y CREG 148 de 2021:

- No:20994-1-TTA
- No:20994-2-TTA

Han sido emitidos por Certification Entity for Renewable Energies, S.L (CERE), quienes cumplen con las acreditaciones en ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17025.

Con respecto a los Test Reports:

- 20994-1-TR
- 20994-2-TR

Estos fueron realizados conforme a los estándares internacionales IEC 61400-21 e IEC 61727. Si bien la IEC 61400-21 fue concebida como una norma para aerogeneradores, en la actualidad es la norma que se usa para probar funcionalidades FRT en inversores fotovoltaicos en países como España o Alemania.

Jaime Andrés Herrera Restrepo.
Product Manager.
Colombia Digital Power Business Dept.
Medellín, Cra. 43 A # 1 – 50, San Fernando Plaza, Torre BVC – Piso 12.
Email: jaime.herrera@huawei.com

