



Acuerdo 1765 Por el cual se aprueba la actualización de información de los parámetros técnicos de algunos volúmenes del embalse Ituango

Acuerdo Número:

1765

Fecha de expedición:

30 Octubre, 2023

Fecha de entrada en vigencia:

1 Noviembre, 2023

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1585 Por el cual se aprueba la actualización de los procedimientos para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación, activos de uso del STN, activos de conexión al STN y sistemas de almacenamiento de energía con baterías SAEB - 04/08/2022

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su reglamento interno y según lo aprobado en la reunión no presencial No. 722 del 30 de octubre de 2023, y

CONSIDERANDO

- 1 Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 1585 de 2022, EPM E.S.P. solicitó concepto al CNO mediante la comunicación con radicado en XM 202344026210-3 del 19 de septiembre de 2023, sobre la actualización del volumen mínimo técnico y el volumen útil del embalse ITUANGO.
- 2 Que XM mediante comunicación 202344021674-1 del 28 de septiembre de 2023 dio su concepto favorable a la solicitud de cambio del volumen mínimo técnico y el volumen útil del embalse Ituango, teniendo en cuenta que energéticamente no se observan riesgos en la atención de la demanda.
- 3 Que en la reunión 509 del 12 de octubre de 2023 del SURER, EPM presentó la solicitud de actualización del volumen mínimo técnico y el volumen útil del embalse Ituango.
- 4 Que el SURER en la reunión 509 del 12 de octubre de 2023 dio concepto favorable a la solicitud de EPM de actualización del volumen mínimo técnico y el volumen útil del embalse Ituango.
- 5 Que el Comité de Operación en la reunión 421 del 26 de octubre de 2023 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

- 1 Aprobar la actualización de los siguientes volúmenes del embalse Ituango, así:

Parámetro	Valor Anterior	Valor Nuevo
Volumen mínimo técnico [Mm³]	856	1299
Volumen útil [Mm³]	965	522

- 2 El presente Acuerdo rige a partir de la operación del 1 de noviembre de 2023.



