

CERTIFICACIÓN

Santiago, 16.10.2024

Proyecto: Planta Solar PV Caracolí

Localidad: Malambo – Atlántico (Colombia)

Cliente: Sol de las Ciénagas

RANGOS CONFIGURADOS PPC

Parámetro	Rango Configurable	
	Valor Mínimo	Valor Máximo
Estatismo de frecuencia (%)	2	6
Estatismo de tensión (%)	2	10
Banda muerta de tensión con estatismo (%)	0	2
Banda muerta (mHz)	0	120
Velocidad de toma de Carga/Descarga (MW/m)	4.75	9.50

Empresa:

Green Power Monitor

Nombre Representante:

Andrés Dávila