

**COMITÉ SUPERVISIÓN REUNIÓN
No. 51**
Bogotá, junio 11 de 2025
1. Informe aplicación Acuerdo de Supervisión 1411 (Grupo de Supervisión) XM.

Se realiza la presentación del valor de supervisión y confiabilidad de la supervisión para el mes de abril.

Los valores obtenidos son

Supervision [%]	Confiabilidad [%]
99,51	93,8

Los agentes que no dieron cumplimiento al indicador son:

Compañía	
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.	
HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P	
ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P.	
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	

CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P.	
RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	
AURES BAJO S.A.S. E.S.P.	
ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P	
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.	
GENERSA S.A.S. E.S.P.	
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP	
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	
PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P.	
ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P.	
GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P.	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	
AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO	
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.	
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.	

PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P.	
ISAGEN S.A. E.S.P.	
VATIA S.A. E.S.P.	
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP	
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.	
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	
SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.	
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	
TERMONORTE S.A.S. E.S.P.	
ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.	
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	
ENEL COLOMBIA SA ESP	

Los agentes con mejoras en la confiabilidad son:

Compañía	%Supervisión	%Confiabilidad	%Supervisión	%Confiabilidad	
	Marzo	Marzo	Abril	Abril	
AURES BAJO S.A.S. E.S.P.	100	54,16	100	80,83	26,67
CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P.	100	54,53	100	80,59	26,06
TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P.	100	73,89	100	99,85	25,96
RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	100	57,75	100	80,82	23,07
ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P	100	58,49	100	80,83	22,34
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP	100	62	100	82,88	20,88
HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P	100	53,36	100	73,69	20,33
PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P.	100	67,67	100	85,17	17,5
ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P.	100	58,84	100	74,53	15,69
ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P.	100	70,44	100	85,46	15,02
GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P.	100	72,41	100	87,05	14,64
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	100	82,57	100	94,42	11,85
SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	100	83,86	100	92,47	8,61
PROELECTRICA S.A.S E.S.P.	100	92,91	100	98,07	5,16
TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P.	100	95,67	100	99,97	4,3
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.	97,22	87,24	97,22	91,37	4,13
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.	100	94,18	100	98,28	4,1
NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	100	96,07	100	99,92	3,85
ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP	100	93,03	100	96,74	3,7

Se informa al comité de que se ha evidenciado que el acuerdo CNO 1525 se debe actualizar a la Circular CREG 63 de 2023, en concreto en cuanto al Artículo 3, se enviara la

actualización teniendo en cuenta lo establecido en la Circular para comentarios. y luego se llevará a los diferentes comités para su recomendación.

2. Requisitos de supervisión Res 148 – Revisión y aprobación de documento por parte de Comité.

Se realiza la revisión de los comentarios realizados por las empresas, EPM, CELSIA e ISAGEN, se realizan las modificaciones teniendo en cuenta los comentarios que aplicaban y se da por aprobado el documento por parte del comité de supervisión; como pasos a seguir se llevará el documento para recomendación de los comités de distribución y operación.

Se da por aprobada la recomendación del documento para el nuevo acuerdo requisitos técnicos para la conexión de plantas objeto de la 148 OR- PROMOTOR por parte del comité de supervisión.

3. Colombia Inteligente - Actualización.

Se presenta por parte de Colombia Inteligente un análisis del estado del arte sobre las telecomunicaciones en los apagones de los sistemas eléctricos a nivel y posibles acciones a tomar por parte de comité