

Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA DE LA REUNION No. 132

Fecha: Julio 14 de 2000
Lugar: Telefónica

LLAMADAS RESPONDIDAS POR MIEMBROS del C.N.O.

CHIVOR S.A.	Alberto Olarte
CODENSA S.A.	Omar Serrano
CORELCA	Andrés Yabrudy
EEC	Hernán Troncoso
EMGESA	Fabio Quitián
EEPPM	Rafael Pérez
EPSA	Bernardo Naranjo
ISAGEN	Fernando Rico
MERILÉCTRICA	Tomás López
PROELECTRICA	Reynaldo Foschini
TERMOCARTAGENA	Jaime Gerds

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Se llamó al 100% de los miembros con voto y respondió la totalidad

TEMARIO

Cambio de Parámetro técnico de las unidades del Alto Anchicayá

ANTECEDENTES

Por solicitud de EPSA y del CND se pide cambiar el siguiente parámetro técnico en la Planta Alto Anchicayá:

1. La generación mínima de cada Unidad continúa en 30 Mw cuando no se está prestando el servicio de AGC.
2. En las unidades que haya sido elegidas para efectuar el servicio de AGC, el mínimo técnico de cada unidad es 65 Mw.


La justificación de la anterior solicitud está contenida en la comunicación VO-037/00 del 14 de julio de 2000.

Consejo Nacional de Operación CNO


DECISIÓN


- El Consejo Nacional de Operación acuerda aprobar la solicitud de EPSA.

El Presidente,



OMAR SERRANO R.
CODENSA


CORELCA
Andrés Yabrudy


EEC
Hernán Troncoso


EMGESA
Fabio Quitián


EEPPM
Rafael Pérez


EPSA
Bernardo Naranjo


ISAGEN
Fernando Rico

El Secretario Técnico,


Germán Corredor A.

Consejo Nacional de Operación CNO

En Sufi 751

MERILÉCTRICA

Tomás López

[Signature]

PROELECTRICA

Reynaldo Foschini

[Signature]

TERMOCARTAGENA

Jaime Gerdtz

10/11/75

CHIVOR

Alberto Olarte