

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO

Anexo 1

Fecha de reporte:		Diciembre de 2009									
Planta Hidráulica: Miel I											
Mínimo técnico por unidad (MW): 20											
Mínimo por inflexibilidad :											
Valor que varía de acuerdo al nivel del embalse y cuyo valor mínimo es (MW): 23											
Rango de disponibilidad		Configuración									
Mínimo	Máximo										
23	396	Modelo único									
		Descripción: Cuando este regulando AGC no se requiere aplicar la rampa									
Modelo 2		Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)				
		Mínimo	Máximo	UR	UR'		Máximo	Mínimo	DR	DR'	
	UR1	23	396	373		DR1	396	198	66		
	UR2					DR2	197	23	174		
	UR3					DR3					
	UR4					DR4					
Modelo 3	UR5					DR5					
		Bloques UR (MWh)					Bloques DR (MWh)				